

Mrągowo, dnia, 29 sierpnia 2019 r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania: „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N” nr S6.261.1.10.2019.AZ.

**Wyjaśnienie treści SIWZ**

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2018, poz.1986 ze zm.) poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

***Pytanie nr 1***

*Branża drogowo-mostowa: W dokumentacji zamieszczonej na stronie Zamawiającego nie ma projektu stałej organizacji ruchu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt stałej organizacji RUCHU.*

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający zamieszcza projekt stałej organizacji ruchu.

***Pytanie nr 2***

*Branża drogowo-mostowa: Zieleń drogową – Kosztorys Ofertowy, poz.28 – prosimy o wskazanie na rysunkach dokładnej ilości drzew do usunięcia oraz do nasadzenia. W dokumentacji (SST) brak informacji na temat nasadzeń.*

**Odpowiedź Zamawiającego:** Drzewa zostały już w części usunięte, pozostałe 5 szt. będą usunięte przez Zamawiającego w październiku br. Nasadzenia należy wykonać w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w odległości maksymalnie 1 km od mostu.

***Pytanie nr 3***

*Branża drogowo-mostowa: Bariery ochronne – sprzeczność parametrów barier ochronnych. W Opisie Technicznym oraz na rysunku ogólnym są bariery ochronne o parametrach N1/W5/A, w Kosztorysie Ofertowym – N1/W5/B. Prosimy o poprawienie rozbieżności i wskazanie prawidłowych parametrów.*

**Odpowiedź Zamawiającego:** Przyjąć zgodnie z rysunkiem i opisem technicznym, tj. N1/W5/A

